

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 11. 2023

ZM 23 11 06 11

### Název:

Náhrada za omezení užívání garáží a soukromých pozemků, způsobených havarijním stavem nábřežních zdí podél Jílovského potoka mezi ul. Ruská, Bezručova a Plzeňská

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo problematiku související s uzavřením nábřeží podél Jílovského potoka mezi ul. Ruská, Bezručova, Plzeňská, a vymístěním parkování z důvodu havarijního stavu nábřežních zdí a

**schvaluje**

do doby dokončení rekonstrukce opěrných zdí Povodím Ohře, státní podnik, bezplatné zajištění náhradních míst pro parkování formou městské parkovací karty pro stání na celém území statutárního města Děčín všem vlastníkům garáží a vlastníkům soukromých pozemků, které jsou v místě uzavírky.

### Stanovisko RM:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:

do doby dokončení rekonstrukce opěrných zdí Povodím Ohře, státní podnik, bezplatné zajištění náhradních míst pro parkování formou městské parkovací karty pro stání na celém území statutárního města Děčín všem vlastníkům garáží a vlastníkům soukromých pozemků, které jsou v místě uzavírky.

Cena:	101 400,00
Návrh postupu:	schválit vydání parkovacích karet

## Důvodová zpráva:

Na základě podnětu od Povodí Ohře, státní podnik, o havarijním stavu nábřežních zdí podél Jílovského potoka mezi ul. Ruská, Bezručova, Plzeňská, byl dne 27.07.2023 předložen do rady města č. RM 23 12B 42 01 materiál. Rada města projednala problematiku související s uzavřením nábřeží podél Jílovského potoka mezi ul. Ruská, Bezručova, Plzeňská a vymístěním parkování z důvodu havarijního stavu nábřežních zdí a rozhodla, že statutární město Děčín zajistí bezplatně do doby dokončení rekonstrukce opěrných zdí Povodím Ohře, státní podnik, náhradní místa pro parkování formou městské parkovací karty pro stání v přilehlých ulicích všem vlastníkům garáží, které jsou v místě uzavírky. Na základě usnesení RM 23 12B 42 01 bylo od 01.08.2023 postiženým občanům poskytnuta parkovací karta v hodnotě 1 500 Kč. Do rady města RM 23 18 42 04 dne 07.11.2023 byl předložen variantní materiál na náhradu za omezení užívání garáží a soukromých pozemků, způsobených havarijním stavem nábřežních zdí podél Jílovského potoka mezi ul. Ruská, Bezručova a Plzeňská pro další rok 2024.

- Ve variantě 1 by statutární město Děčín zajistilo bezplatně do doby dokončení rekonstrukce opěrných zdí Povodím Ohře, státní podnik, náhradní místa pro parkování formou městské parkovací karty pro stání v přilehlých ulicích všem vlastníkům garáží a vlastníkům soukromých pozemků, které jsou v místě uzavírky.

- Ve variantě 2 by statutární město Děčín zajistilo bezplatně do doby dokončení rekonstrukce opěrných zdí Povodím Ohře, státní podnik, náhradní místa pro parkování formou vyhrazení konkrétních parkovacích míst v ul. Ruská, Bezručova, Plzeňská, které budou učeny přímo a pouze pro majitele postižené uzavírkou.

Dle usnesení RM 23 18 42 04 doporučuje rada zastupitelstvu města upravenou variantu č. 1, že statutární město Děčín zajistí bezplatně do doby dokončení rekonstrukce opěrných zdí Povodím Ohře, státní podnik, náhradní místa pro parkování formou městské parkovací karty pro stání na celém území statutárního města Děčín všem vlastníkům garáží a vlastníkům soukromých pozemků, které jsou v místě uzavírky. Jedná se o omezení pro 26 vlastníků garáží a nemovitostí. Parkovací karta na 1 rok pro parkování na celém území města Děčín stojí 3 900 Kč. Dle vyjádření zástupců Povodí Ohře, státní podnik, by měla být rekonstrukce nábřežních zdí zahájena na jaře 2024.

Vyjádření:



Příloha: **Dopis Povodí Ohře - Anonimizováno.pdf**

Komentář:

Příloha: **Vyjádření projektanta Povodí Ohře - Anonimizováno.pdf**

Komentář:

## Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Přemysl Mička	OKD	20.11.2023 12:40 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		20.11.2023 12:55 podepsáno	

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše zn.: POH/29041/2023

Vyřizuje: Miroslav Koubek  
Tel.: 416 707 845  
Mobil: +420 606 757 480  
E-mail: koubek@poh.cz

Datum: 1.6.2023

Kontaktní  
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín


Magistrát města Děčín  
odbor komunikací a dopravy  
Mírové nám. 1175/5  
405 38 Děčín IV

Vážení,

Povodí Ohře, státní podnik v současné době nechává zpracovávat PD na opravu nábrežních zdí podél Jílovského potoka mezi ulicemi Ruská, Bezručova a Plzeňská. Ze stavebně-technického průzkumu a průzkumných prací prováděných v průběhu zpracování projektové dokumentace vyplývá, že zatížení konstrukcí dopravou není bezpečné a při přetížení zdí může dojít k jejich zborcení. V příloze Vám zasíláme vyjádření projektanta k aktuálnímu stavu nábrežních zdí.

Žádáme Vás tímto o vydání zákazu vjezdu na komunikace sousedící s Jílovským potokem mezi ulicemi Plzeňská, Bezručova a Ruská do doby, než budou nábrežní zdi opraveny. Jako nejvíce rizikové pak vnímáme parkování vozidel bezprostředně na hraně zdi. Dotčené komunikace jsou vyznačené v podrobné situaci viz příloha.

S pozdravem



Ing. Martin Matuša  
vedoucí provozu Terezín

#### Přílohy

Podrobná situace  
Vyjádření projektanta

#### Rozdělovník

Statutární město Děčín – sekretariát primátora města  
POh. řed. Chomutov CE 1-14-02-0320 od: -748009/ -965380 do: -748157/-965294  
POh. TS Terezín  
vlastní

**Povodí Ohře, státní podnik**

Ing. Linda Jelínková

Bezručova 4219

**430 03 Chomutov**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
H21/054

VYŘIZUJE  
Ing. Oldřich Stiller

ÚVALY DNE  
31.05.2023

**Vyjádření k aktuálnímu stavu nábrežních zdí a souvisejícímu omezení dopravy podél Jílovského potoka mezi ulicemi Ruská, Bezručova a Plzeňská**

Stav zdí vychází ze stavebně-technického průzkumu provedeného v roce 2021, na který navazovaly projekční práce v roce 2021-2023. Na základě závěrů stavebně-technického průzkumu a průzkumných prací prováděných v průběhu zpracovávání projektové dokumentace byly identifikovány následující problémy a poruchy břehových zdí.

- Jádrová částí zdí je silně zdegradovaná a neplní svou funkci
- Zdí trpí deformacemi dřívku
- Základová spára zdí je konstrukčně nevyhovující a podemleta výmoly.

Při výše uvedených skutečnostech nelze považovat statické zatížení zdí dopravou za bezpečné. Při přetížení může dojít ke zborcení zdí. Dle aktuálních platných norem je stabilita zdí nedostatečná.

S pozdravem  
Ing. Jaroslav Vrzák